环 境 监 测 报 告

项目名称：　　废水检测（一季度）

[redacted]

年3月15日

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

[redacted]

委托单位	东营博川环保水务有限责任公司	检测类别	委托检测
联系人	王经理	[redacted]	18554697719

受检单位	东营博川环保水务有限责任公司	详细地址	山东省东营市垦利区 S316（同兴路）
采样日期	2024 年 3 月 4 日	报告完成日期	2024 年 3 月 15 日

[redacted]

样品数量和 [redacted] 18 个，[redacted]

	序号	仪器名称	型号	设备编号
检测仪器	1	紫外分光光度计	UV-2600	L004
	2	原子吸收分光光度计	AA-6300C	L002
	3	离子色谱仪	CIC-100	L042
	4	手持式气象站	LB-FYQ4	T195
	5	水样采集器	/	T157
	6	便携式 pH 计	P611	T198

检测结果　检测数据详见本报告第 2 页。

检测结论　不做判定。

“总有机碳”、“可吸附有机卤化物”为外委项目，委托山东致合必拓环保科技股份

[redacted]

检测章：

检测专用章

签发日期：2024.3.15

检测报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检验检测专用章和骑缝章

一、废水检测结果

采样日期				
采样地点	检测项	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
DW001	pH 值（无量纲			
	样品编号			
	化学需氧量（mg/L）			
	样品编号	A0300201001	A0300201002	A0300201003
	氨氮（mg/L）	0.535	0.684	0.803
	样品编号	A0300202001	A0300202002	A0300202003
	挥发酚（mg/L）			
	样品编号			
	[illegible]			
	样品编号			
	总铜（mg/L）	<0.05		
		A0300204001	A0300204002	A0300204003
	总锌（mg/L）	<0.05		
	样品编号			
	总钒（mg/L）	<0.018	<0.018	<0.018
	样品编号			
	氟化物（mg/L）	0.564		
	样品编号	<0.004	<0.004	<0.004
	总氰化物（mg/L）			
	样品编号			
	可吸附有机卤化物			
	样品编号			
	总有机碳（mg/L）	10.2		

[illegible]

附 页

附表1：检测期间气象参数

采样日期	气 温(℃)	气 压（kPa）	湿度（%RH）	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2024.3.4	4.2~11.9	101.7	58.2~61.9	东北风	1.1~1.9	5	3

附表 2：检测项目分析方法

序号				
	废水检测项目			
1	pH值	电极法	HJ 1147-2020	/
2	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4 mg/L
3	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025 mg/L
4	总有机碳	燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ 501-2009	0.1 mg/L
5	可吸附有机卤化物	离子色谱法	HJ/T 83-2001	（5~15）μg/L
6	氟化物	离子色谱法	HJ/T 84-2016	0.006 mg/L
7	总铜	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.05 mg/L
8	总锌	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.05 mg/L
9	总钒	钽试剂（BPHA）萃取分光光度法	GB/T 15503-1995	0.018 mg/L
10	总氰化物	异烟酸-吡唑啉酮比色法	HJ 484-2009	0.004 mg/L
11	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.01 mg/L
12	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.01 mg/L

表 3-1 质控措施一览表

质控项目	标样真值		
化学需氧量	29.0±8.0	32	是
氨氮	1.08±5%	1.09	是

**********报告结束**********

说　　明

一、本报告改动无效，未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无



逾期不予受理。

五、未经本公司书面批准，不得复印报告和做评优、审批及商品宣传用，经同意复制的报告应加盖山东百斯特职业安全监测评价有限公司检测报告专用章。

六、本报告公为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档

果异常，本单位不予受理。

八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路 25 号华特电气办公楼 101 室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传　　真：0546-8073567