正本

221

SDBST-HJ2024-A03003

环 境 〃 测 告

报告编号：SDBST-HJ2024-A03003

项目名称：废水检测（月、周）

委托单位：东营博川环保水务有限责任公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年 11

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环 境 检 测 报 告

[redacted]

[redacted]

2024 年 3 月 4　　报告完成日期　2024　3　11

样品数量和状态	废水：玻璃瓶　液态，无色、无味；样品状态完好。			
检测仪器	1	紫外分光光度计	UV-2600	L004
	2	手持式气象站	LB-FYQ4	T195
		[redacted]		T157
				L043
	5	红外测油仪	GH-800	L056

检测结果　检测数据详见本报告第 2 页。

检测结论　不做判定。

报告编制：

检 测

签　发：　　签 发　期

表1 废水检测结果一览表

采样时间	2024.3.4	分析时间		2024.3.4~2024.3.9
采样地点	检测项目	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
总排口（DW001）	样品编号	A0300301001	A0300301002	A0300301003
	总磷（mg/L）	0.055	0.067	0.077
	样品编号	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	总氮（mg/L）	5.25	5.96	6.17
	样品编号	A0300303001	A0300303002	A0300303003
	五日生化需氧量	6.5	5.8	6.1
	样品编号	A0300304001	A0300304002	A0300304003
	石油类	<0.06	<0.06	<0.06

附 页

附表1：检测期间气象参数

采样日期	气 温(℃)	气 压（kPa）	湿度（%RH）	风向	风速（m/s）	总云量	低云量
2024.3.4	4.3~11.7	101.7	58.4~62.3	东北风	1.2~1.9	5	3

附表 2：检测项目分析方法

序号	检测项目	检测方法	检测依据	最低检出限
		废水检测项目		
1	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
2	总氮	紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05 mg/L
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

附表 3：质控措施

表 3-1 质控措施一览表

1 本次检测废水，对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。

2 样品进入实验室前均已进行密码编号。

3 [illegible]

表 3-2 质控结果一览表

质控项目	标样真值（mg/L）	标样测值（mg/L）	是否合格
总磷	0.300±8%	0.291	是
总氮	4.59±5%	4.81	是

**********报告结束**********

说　　明

一、本报告改动无效，未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及CMA章无

三、

逾期不予受理。

五、未经本公司书面批准，不得复印报告和做评价、审批及商品宣传用

测报告专用章。

六、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档

不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路25号华特电气办公楼101室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传　　真：0546-8073567